



- HS** Ilmastointinietakkaakrykin (SU) 0.6 h esim. Albrecht Ding 9036 U (Sähkö nro 3576417-4). Ylipölyllä kaiverrettu kilpi - esim. "IV:n jatkokäikävio".
- SB** Pienjännitepainike ruuviliittimin 2-os ledillä esim. STROMERS (Sähkö nro 7061115-7).
- SB** Pienjännitepainike ruuviliittimin 4-os ledillä esim. STROMERS (Sähkö nro 7061125-6).
- ↑** Hätä - Seis painike ilmastointilalle (SU) kojerasiassa esim. ESMT PKP-42160. Ylipölyllä kaiverrettu kilpi "IV Hätä-Seis".
- ATK** Peitelevyyntiimitään kilpi ATK (SU).
- M** Voimistelusalin rullaverhon ohjauskytin (RD) kojerasiassa.
- Maadoituskisko sähköpääkeskustuoneessa.
- Q** Loistehonkompensointiparisto sähköpääkeskustuoneessa.
- (18m ja 2x2m)** Saadevisiemiiriputken sulatus sähkökaatolämityksellä (SU) Lämityskaapeli RAICHEM WinterCard AZK Kaapelin kiinnitys putken alaspintaan AT teipillä (SU).
- ⚡** Saadevisiemiirin lämmitys 230 V. Jakorasia vedenpoistajalla. Kaapelointi ja kytkennät (SU).
- Asennus ontelossa.

A-1 POISTETTU PANKKI		HJK	7592
Alue	Luokka	Suunnitt.	Pöytä
Kokouk	Koristelu	Luottokassa	Vastuunant.
Rakennusmuutos	MAUUTOS JA LAAJENNUS	Pöytäkirja	SÄHKÖPIIRUSTUS
Rakennusmuutoksen ja muut	KYYJÄRVEN YLÄASTE	Pöytäkirja	POHJAPIIRUSTUS KATSUMO JA IV-KONEHUONE SÄHKÖPIIRUSTUS
		Työno	Pöytäkirja
		S 711	61.3
		27.11.1991	202
ARKKITEHTIYRHYMÄ KOPONEN LEHTONEN OLLIKAINEN Pöytäkirja 21.40520 Jyväskylä, puh. (041) 643 404			