

Pos	Valaisin- tyyppi	Luettelo		Häikäisy- suoja	Lamppu W	Asennus- tapa	Piirustus kpl.					Yht. kpl	HUOM!
		Nro	Sivu				11	61.161.2	61.3				
1	5745181674	5	143		HgIx80	P	3					3	pylväs h=2500 ja valmis pe- rustus (SU) d) LJ a) LJ LJ Asennetaan kierretangolla putken alapuolelle
2	64527-358	1	510.03		3L58	RK			48			48	
3	6162-258	1	110.09		2L58	RK		24				24	
4	6162 UP-136	1	110.09		1L36	U						33	
5	AVH 11.1	4	1.1/23		H60	S		1				1	
6	6162-136	1	110.09		1L36	K		17				17	
7	6162-158	1	110.09		1L58	K, RK		22	3			25	
8	6162 U-258	1	110.09		2L58	U		1				1	
9	7266/26	2	A 56		2L58							1	
10	L-26H	2	A 2		2L58	K		1				1	
11	L-14	2	A 2		1L36	S						6	
12	L-1628	6	A 4		1L58	S		2	3			5	
13	LR-105/16	2	A 57		1L58	K		2				2	
14	LS-164 H	2	A 56		1L58	K, RK		3	7			10	
15	8228/136	2	A 42		1L36			2				4	
16	64527-258	1	510.03		2L58				16			16	
17	664/H 7664	7	B 25		2PL18	RJ		24				24	
18	PL-400/25/2	2	A 32		2PL7			16				16	
19	1150-60	1	310.06		H60	S, K		19	17			36	
20	8228/118/0	2	A 42		L18	S		7				7	
21	8228/118/V	2	A 42		L18			6	2			8	
22	4184.3	8	4.2		PL13	RJ		22				22	
23	AVR 33.09	4	1.1/31		2PL9	S		18	7			25	
24	Vi.lkkuvälo	6	384		10	S		2				2	
25	6162 -236	1	110.09		2L36	RK						2	


ASENNUSTAPAMERKINNÄT	HÄIKÄISYSUOJAMERKINNÄT	LAMPPIYHENNYKSET
K = kattoasennus	RR ruuturitiä	L loistelamppu
S seinäasennus	LA poikkilamelliritilä	K hehkulamppu, kirkas
V vaijeriasennus	TR poikkilamelli alumiini (taittoritiä)	H hehkulamppu, himmeä
U uppoasennus		He heijastinlamppu
RK ripustuskiiskoasennus	PM prismamuovi	Kd kohdelamppu
RP ripustusputkiasennus	OP opaalimuovi	HPp pääpeililamppu
KK kosketinkiskoasennus		Halo halogeenilamppu
KL kalustossa	HEIJASTIMEN MERKINNÄT	HgLx elohopealamppu
P pylväissä	HM maalattu heijastin	SpNa suurpainenatrium
RJ = ripustusjohtoasennus	HE eloksoitu heijastin	MM monimetalli
		D = Dulux



Loisteputkien tyyppi

Loisteputkien värisävy esim. OSRAM 31
Kaikki loisteputkivalaisimet toimitetaan kompensoituna.

Luettelo

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro 1 Δ IDMAN | a) Kahteen loistevalaisimeen asennetaan turvavalolaite esim. TEKNOWARE ROVO EL-3640 A/B 36-65 W |
| Nro 2 Δ ASEA SKANDIA | b) Valaisinkohtainen kompensointi |
| Nro 3 Δ THORN ORNO | c) Pimiön 2:ssa valaisimessa punainen hehkulamppu |
| Nro 4 Δ Ensto | d) Kuristin asennetaan pylväeseen |
| Nro 5 Δ Louis Poulsen | |
| Nro 6 Δ Asea Skandia
Sähkötarvikkeet | |
| Nro 7 Δ i-valo | |
| Nro 8 Δ BORENS | |

Revisio	Lukum.	Muutos	Suunn./Hyv	Päiväys
K.osa/Kyla	Kortteiv/Tila	Tontti/Rn o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide LAAJENNUS JA MUUTOS			Parustustila	Juoks.
Rakennuskohteen nimi ja osoite KYYJÄRVEN YLÄASTE KYYJÄRVI			Parustuksen sisältö	Mittakaavat
			VALAISINLUETTELO	
	LVIS	INSINÖÖRITOIMISTO VEIKKO TUUTTI KY	Tyo.n.o	Piir.n.o
PL 203 60101 SEINÄJOKI Puh. 964-235355 Fax 964-140606			711	72
Pvm.	Piir.	Suunn.		
31.03. -92	MA	73		

Pos	Valaisin- tyyppi	Luettelo		Hiilikäisy- suoja	Lamppu W	Asennus- tapa	Piiirustus kpl				Yht. kpl	HUOM!	
		Nro	Sivu				11	61.161.2	61.3				
1	5745181674	5	143		HgIx80	P	3				3	pylväs h=2500 ja valmis pe- rustus (SU) d) LJ a) LJ LJ Asennetaan kierretangolla putken alapuolelle	
2	64527-358	1	510.03		3L58	RK					48		 
3	6162-258	1	110.09		2L58	RK		26			26		
4	6162 UP-136	1	110.09		1L36	U					33		
5	AVH 11.1	4	1.1/23		H60	S					1		
6	6162-136	1	110.09		1L36	K					17		
7	6162-158	1	110.09		1L58	K, RK					22		
8	6162 U-258	1	110.09		2L58	U					1		
9	7266/26	2	A 56		2L58						1		
10	L-26H	2	A 2		2L58	K					1		
11	L-14	2	A 2		1L36	S					1		
12	L-1628	6	A 4		1L58	S					5		
13	LR-105/16	2	A 57		1L58	K					2		
14	LS-164 H	2	A 56		1L58	K, RK					2		
15	8228/136	2	A 42		1L36						10		
16	64527-258	1	510.03		2L58						5		
17	664/H 7664	7	B 25		2PL18	RJ					10		
18	PL-400/25/2	2	A 32		2PL7						24		
19	1150-60	1	310.06		H60	S, K					16		
20	8228/118/0	2	A 42		L18	S					17		
21	8228/118/V	2	A 42		L18						7		
22	4184.3	8	4.2		PL13	RJ					8		
23	AVR 33.09	4	1.1/31		2PL9	S					22		
24	Vilkkuvälo	6	384		10	S					7		
25	6162 -236	1	110.09		2L36	RK					2		
26	8128/24 FK	2	A 27		2L36	K					2		
											24 V		
											5		

ASENNUSTAPAMERKINNÄT

- K kattoasennus
- S seinäasennus
- V vaijeriasennus
- U uppoasennus
- FK ripustuskiiskoasennus
- RP ripustusputkiasennus
- KK kosketinkiskoasennus
- KL kalustossa
- P pylväissä

RJ = ripustusjohtoasennus

HÄIKÄISYSUOJAMERKINNÄT

- RR ruuturitiä
- LA poikkilamelli-ritilä
- TR poikkilamelli-alumiini-
(raitto-ritilä)
- PM prismamuovi
- OP opaali muovi

HELJASTIMEN MERKINNÄT

- HM maalattu heijastin
- HE eloksoitu heijastin

LAMPPIYHENNYKSET


- L loistelamppu
- K hehkulamppu, kirkas
- H hehkulamppu, himmeä
- He heijastinlamppu
- Kd kehdelamppu
- HPp pääpeili lamppu
- Hal halogeeni lamppu
- HgXx elohopea lamppu
- SpNa suurpainenaatrium
- MM monimetalli
- D = Dulux

Loisteputkien tyyppi

Loisteputkien värisävy esim. OSRAM 31
Kaikki loisteputkivalaisimet toimitetaan kompensoituna.

Luettelo

- Nro 1 Δ IDMAN
 - Nro 2 Δ ASEA SKANDIA
 - Nro 3 Δ THORN ORNO
 - Nro 4 Δ Ensto
 - Nro 5 Δ Louis Poulsen
 - Nro 6 Δ Asea Skandia
Sähkötarvikkeet
 - Nro 7 Δ Ivalo
 - Nro 8 Δ BORENS
- a) Kahteen loistevalaisimeen asennetaan turvavalolaite esim. TEKNOWARE ROVO EL-3640 A/B 36-65 W
 - b) Valaisinkohtainen kompensointi
 - c) Pimiön 2:ssa valaisimessa punainen hehkulamppu
 - d) Kuristin asennetaan pylvääseen

B.	2	POS 15, POS 26	HJK	25.01.1993
A.	1	POS 4	HJK	25.01.1993
Revisio	Lukum.	Muutos	Suunn.Hyv	Päiväys
K osa/Kylä	Korttelin Tila	Ohje/Rn o	Viranomaisten arkistointimerkintöitä varten	
Rakennustoimenpide LAAJENNUS JA MUUTOS			Piirustuslaipi	Juoks.
Rakennuskohteen nimi ja osoite KYYJÄRVEN YLÄASTE KYYJÄRVI			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
			VALAISINLUETTELO	
		LVIS	Työ nro	Rev
		INSINÖÖRITOIMISTO VEIKKO TUUTTI KY	S711	B
		PL 203 60101 SEINÄJOKI Puh. 964-235355 Fax 964-140606	72	
Pvm	Piir.	Suunn.		
31.03.-92	MA	73		